

IOTA BOLLARD


220÷240V 50/60Hz
IP66 - IK10



EU REG. 2019/2015		
4000K - 180°	CRI80	B
3000K - 180°/360°	CRI80	C
4000K - 360°	CRI80	C




Dimensioni - Dimensions :




Peso/Weight (kg) - H.375	3.53
Peso/Weight (kg) - H.895	6.02
SCx (m ²) - H.375	0.059
SCx (m ²) - H.895	0.142


Strumenti - Tools:




1 - Rimuovere la base svitando le 4 viti sul bordo
Remove the base by unscrewing the 4 screws on the edge




1.1 A - Fissaggio a terra con tasselli (non forniti)
Ground fixing with plugs (not supplied)




1.1 B - Fissaggio a terra con tirafondi (fornibili)
Ground fixing with anchor bolts (available)




2 - Montare cavo al connettore e chiudere la base tramite le 4 viti sul bordo
Mount the cable to the connector and close the base with the 4 screws on the edge



Connessione cavo 4 poli
4-pole cable connection



L - Marrone / Brown
N - Blu / Blue
DA - Grigio / Grey
DA - Nero / Black



- IT** L'installazione necessita l'intervento di personale specializzato. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. **ATTENZIONE!! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, PRIMA DI EFFETTUARE OPERAZIONI DI MONTAGGIO O MANUTENZIONE TOGLIERE LA TENSIONE.** Conservare l'etichetta d'imballo per l'identificazione dell'apparecchio in caso di reclamo. L'apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio a una distanza inferiore a 2,8 m (IEC/TR 62778:2014). Adatto al funzionamento in interni. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli. Per il corretto funzionamento del dispositivo di protezione 10kV (Vossloh), prevedere un fusibile (max 16 A) sulla linea di alimentazione.
- EN** The installation must be carried out by qualified technicians. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. **WARNING!! DANGER OF ELECTRIC SHOCK, DISCONNECT FROM ELECTRICAL SUPPLY DURING INSTALLATION OR MAINTENANCE.** Keep packing label to identify fitting, in case of claim. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 2,8 m is not expected (IEC/TR 62778:2014). Suitable for indoor installation. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. For the correct functioning of the 10kV protection device (Vossloh), provide a fuse (max 16 A) on the power supply line.
- FR** L'installation doit être faite par une personne compétente. La source lumineuse utilisée dans cet appareil peut être remplacée uniquement par le producteur, son service d'assistance ou par du personnel aussi qualifié. **ATTENTION!! DANGER DE CHOC ELECTRIQUE, COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT INSTALLATION OU ENTRETIEN.** Garder l'étiquette emballage pour l'identification de l'appareil en cas de réclamation. Il faudrait placer l'appareil d'éclairage de façon que l'observation prolongée de l'appareil d'une distance inférieure à 2,8m soit évitée (IEC/TR 62778:2014). Indiqué pour installation à l'intérieur. Si le câble flexible à l'extérieur de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fournisseur, par son service technique ou par personnel compétent équivalent, afin d'éviter des dangers. Pour le fonctionnement correct du dispositif de protection 10kV (Vossloh), il faut utiliser un fusible (max 16A) sur la ligne d'alimentation.
- DE** Die Installation soll von Fachpersonal gemacht werden. Der Ersatz der vorhandenen Lichtquelle soll ausschließlich durch den Hersteller oder Fachpersonal der Lieferanten vorgenommen werden. **ACHTUNG!! GEFAHR VON ELEKTRISCHER SCHLAG, STROMNETZ TRENNEN VOR INSTALLATION ODER BEI WARTUNGSARBEITEN.** Die Behalten Sie Verpackungsetikette für die Identifizierung des Geräts falls es eine Beanstandung entsteht. Die Installation von der Leuchte soll dazu dienen, dass kein längeres Starren beim niedrigen Abstand als 2,8 Meter möglich sei (IEC/TR 62778:2014). Geeignet für die Installation im Innenbereich. Im Fall der externe flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt wird, soll es ausschließlich vom Lieferant, vom Kundendienst des Lieferant oder von gleichwertigen Fachpersonal ersetzt werden, um jeden Gefahr zu vermeiden. Für den richtigen Betrieb der Überspannungsschutz 10kV (Vossloh), ist die Versorgungsleistung mit der Sicherung (max 16A) zu abgesichert.
- ES** La instalación necesita la intervención de personal especializado. La fuente luminosa de este aparato debe ser substituida solo por el fabricante o por su servicio de asistencia o por personal altamente cualificado. **ATTENCION!! POR PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA, ANTES DE EFECTUAR UNA OPERACION DE MONTAJE O MANUTENCION, DESCONECTAR LA CORRIENTE ELECTRICA.** Conservar la etiqueta del embalaje para identificar al aparato en caso de reclamación. El producto de iluminación debe estar posicionado en modo tal que no permita mirarlo directamente de forma prolongada a una distancia inferior a 2,8 metros (IEC/TR 62778:2014). Apto para funcionamiento interior. Si se hace daño al cable flexible externo de este aparato, tiene que ser substituido solamente por el constructor, por su servicio de asistencia o por el personal cualificado equivalente, al fin de evitar peligros. Para el correcto funcionamiento del dispositivo de protección de 10 kV (Vossloh), proporcione un fusible (máx. 16 A) en la línea de alimentación.